

## GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel./Faks.+370 5 2339878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100847 PRIEDAS

Išduotas: 2022-10-24

### PRODUKTO PAVADINIMAS:

BAK-1 tipo priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms (antipireninis tirpalas).

### PRODUKTO PANAUDOJIMO SRITIS:

1. BAK-1 – danga, skirta medinių konstrukcijų degumui mažinti.
2. BAK-1 tipo priešgaisrinė danga dengiama tik ant tinkamai paruoštų medinių konstrukcijų paviršių. Medinių konstrukcijų paruošimo tinkamumą nurodo priešgaisrinės dangos gamintojas.
3. Spygliuočių medienos storis turi būti ne mažesnis kaip 22 mm. Mediena gali būti tvirtinama su oro tarpu arba be jo prie pagrindo, kurio degumo klasė ne žemesnė nei B-s1,d0 (pagal LST EN 13501-1).
4. Tirpalo išeiga negali būti mažesnė nei 450 ml/m<sup>2</sup>.
6. Mediena priešgaisrine danga turi būti apdorojama iš visų pusių.
7. Medinė konstrukcija mirkoma, dengiama teptuku, voleliu ar purškiant 3 kartus (sekantį kartą dengiama pilnai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui).

### PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:


Gaisro pobūdis		Dūmų susidarymas		Liepsnojančios lašeliai
B	-	s	1	, d 0

Degumo klasė: B-s1,d0

### PRODUKTO TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

Tankis, g/cm <sup>3</sup> (esant 20 °C temperatūrai)	pH
≥ 1,319	12

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas